

慈恩基會有限公司《項目建議書》表格

本會電話：23211999

本會傳真：23211886

建校地點	廣西 省 梧 州 市 藤 縣 東 榮 鎮		
建校名稱	均常小學	屬何貧困縣：國家級 () 省級 (XX)	
學生人數	現有人數： 445 人	建成後人數： 460 人	
學校班級	現有班級： 11 班	建成後班級： 11 班	
教職工人數	教師人數： 17 人	其他職工： 0 人	
項目總體評估	極須援建 (XXX) 急須援建 () 須援建 () 可以援建 ()		
學校現狀	現校舍為危校：是 (XX) 否 () 部份屬危校 (佔校舍 50 %) 校舍不足須擴建 () m ²	現校為：村小 1-4 年級 () 村完小 () 中心完小 (XX) 初中 () 九年制學校 ()	
建議新校規模	總面積 560 m ² 教室 (8) 間 @約 50 m ²	建成後將是： 村小 1-3 年級 () 村完小 () 中心完小 (XX) 初中 () 九年制學校 ()	
建校所需金額	總金額：56 萬元	要求金額：無說明	建議資助：15 萬港元
曾否實地探訪	是 (XX) 否 ()	是否有項目副本	是 (XX) 否 ()
是否有照片	是 (XX) 否 ()	是否有 VCD	是 () 否 (X)
國內合作伙伴	1. 藤縣教育局 3. 梧州市人大辦公室	2. 藤縣人大辦公室 4.	
縣領導的支持度	極度支持 (XX) 十分支持 () 支持 () 不支持 ()		
縣領導匹配資金	() 萬元，佔總額的 (%) 不能匹配資金 () 萬元 地方教育局保證一資金匹配無問題		
監管工程質素及責任	願意負責 (XX) 不願意負責 ()		
可否提交承諾書	可以 (XX) 不可以 ()		
能否指派合格師範生教導學生	能夠 (XX) 不能夠 ()		
本會對此立項的意見	該校六幢建築物中有兩座是 C 及 D 級危樓，部份校舍不能使用，學校目前缺乏教室，要將兩班學生合併上課，有急切援建的必要。學校校舍較多，援建一教學樓的話，只能將教學樓命名。 義工：郭勳亮 電話：9670 4556 日期：2010 年 06 月 01 日 #X05-03 電郵：hk1997kwok@gmail.com		
閱後意見	同意項目		不同意項目建議及意見
	簽名： 校舍命名： 教學樓 日期：2010 年 月 日		簽名： 日期：2010 年 月 日

廣西省藤縣東榮鎮均常小學



學校大門



危房外觀

危房仍在使用中，走廊欄杆高度不夠，寬度也不夠



校園內另一危房



危房的瓦頂和樑椽都不合安全規格



背面單磚牆不合安全規格
學生在沒窗沒安全的環境下學習



考察日期：2010年5月7日
義工：郭勳亮 譚佩明

考虑签订重建学校报告

(一) 考察地点 广西藤县东荣镇均常小学

(二) 考察日期 2010年5月7日

(三) 校舍位置 广西藤县东荣镇均常小学，地处东荣镇中部，紧靠国道321线，校址在藤县东荣镇均常村，南距镇政府所在地4公里。

(四) 村落情况

民族人口	5000人
民族类别	汉族
耕田分配	0.8亩水田/人
房屋结构	泥墙、瓦顶
收入来源	种植水稻、木薯、八角等作物
人年均收入	人均约1500元

(五) 学校情况

建校年份	1953年
学校结构	砖混为主，砖木为次
级别数目	11班
课室数目	10间

(六) 学生情况

学生数目	全日制445人
学生编制	一年级至六年级
每班人数	30—62人
辍学人数	无
留宿学生	40人
学生表现	优良

(七) 教师情况

老师数目	17
师生比例	1:23
教师性质	公办
教师态度	认真、热诚
教师薪金	公办教师1400元左右

（八） 要求项目

（1）该校现有主体建筑物 6 幢，建筑面积约 1700 平方米。其中这两幢两层教学楼皆为上世纪八十年代的群众集资楼，总面积为 770 平方米，原有教室 10 间，设计不科学，施工质量低，在 2005 年时就曾被有关部门鉴定为 C 级危房，其中北楼一楼因大梁有裂缝，当时已用砖砌墙作支撑，三间教室分别改为六个小间，现二楼大梁（为十字梁）正中央位置又同样出现裂缝，且裂缝有进一步扩大的趋势。每一个上墙角都已有大小不等的长长的裂缝，顶层多处部位有渗漏，一到下雨天严重影响师生上课。另一幢两层教学楼为砖木结构，由于当时建该楼所用的砖、木、瓦等建材全部为二次使用材料，现二楼地面钢筋已局部大片裸露出来，瓦面有部分已上苔显绿，瓦角行条有部分已腐朽，其中二条大梁（为原木）已开裂了较大的缝。其中鉴定为 D 级危房的还有一幢土木结构的教工宿舍，建筑面积为 90 平方米，需要尽快拆除。为了确保教学秩序的正常进行，该校现在只能占用了图书室、阅览室等功能室上课，各功能室无法正常发挥其作用，形同虚设。还有，多年来该校因教室不足每学期开学都要严格控制外来就读的学生数量。因此，拟建：

1、主体工程。

在现东教学楼后面建设一幢教学楼，建筑面积为 560 平方米的共 8 间教室二教学大楼。主体按每平方米 1000 元计需 56 万元。

2、配套工程。

拟建围墙 100 米（其中 30 米改为文化长廊），按每米 350 元计算，需资金 3.5 万元。拟建校门一座需资金 2.00 万元。拟建运动场及配套工程需资金 9.00 万元。校园绿化需资金 1 万元。

以上工程共需资金 71.5 万元。

目前，该校已做好了“三通一平”的准备工作，只欠缺建校资金。在此，恳切期望得到热心、关心我县教育事业的香港朋友能慷慨解囊，捐资助学，你们的恩德我们将刻石铭记，让其流芳千古。